

昌盛园供热厂：1、本周二组织全厂员工开展安全隐患排查、清理及整治大会，传达公司会议精神，会上强调了此次公司对这次行动的力度和坚决性，对此次整治行动全厂人员无条件执行。2、昌盛园供热厂有人值守换热站3个，无人值守换热站24个。本周开始对换热进行清理，无关设备、设施退库。站内管件、废料、易燃物品进行清除。检查站内灭火器配备情况和有效期限，检查站内门窗是否完好无损，防止无关人员进入引起意外事故。3、对员工宿舍进行了大面积清查、清理工作。昌盛园供热厂、二街、中石路共22间宿舍。此次清理包括了电视、电脑、个人衣柜以及私人物品。严禁摆放与工作无关的私人家具和用具，保持屋内整洁卫生并对屋内家具进行了统一摆放，做到整齐划一。清除一切大功率电器设施，消除安全隐患。4、对员工的电瓶车进行统一管理，必须停放到指定车棚内，严禁私拉电线进行充电，充满后拔掉电源，防止由于长时间过充引起的爆炸隐患。5、本周厂内开始自行检查，对发现的问题及时整改，坚决执行公司传达的指示。



新城供热厂：根据总公司开展的为期40天的安全生产隐患排查、大清理、大整治专项行动，新城供热厂立即组织人员进行供热厂、宿舍、交换站的安全隐患排查，根据排查后的结果组织维修工、微机员、电工、化验员进行清理，具体排查治理情况如下：1、检查职工宿舍和各住人交换站，发现符合《关于开展非公司物品清理行动的通知》内容的物品较多，如供热厂宿舍内有电视机、冰箱和一些淘汰的家具，兴昌交换站宿舍的电视，张营交换站宿舍的电视，供热厂根据清理行动的要求已全部清理，并要求职工对宿舍进行整理，保持宿舍干净整洁。2、各职工宿舍检查发现使用的插线板有九几年的老旧插线板，自制的明盒还有已经存在隐患的，根据这些情况，供热厂统一更换成公牛有开关的插线板，并做好收缴废旧插线板和新插线板发放记录。3、安排供热厂、住人各交换站的负责人对自己的维修人员再一次进行安全教育，要求对消防安全知识、用电安全知识、有限空间作业知识和五项规定、维修工岗位说明书、关于严禁在岗期间饮酒等不良行为的管理规定、维修人员在岗行为规范进行学习，并做好安全教育记录，同时还要去各宿舍吸烟职工，吸烟时必须开窗通风，吸烟后必须用水浇灭烟头，确保宿舍不留安全隐患。



(新城供热厂清理前)



(新城供热厂清理后)

东小口供热片区：我供热片区本周安全大排查情况，4名正式工无旷工脱岗情况，两处锅炉房5名司炉工均持证上岗，锅炉房内灭火器检查中，未发现压力不足的灭火器，嗅敏仪测试未发现燃气管道接口处有漏气现象，锅炉房内消防报警柜，燃气报警箱运行正常，锅炉超温超压测试正常。宿舍内没有跟工作无关的东西，工作工具摆放整齐，宿舍内严禁吸烟无老化插线板及高功率电器，无过期发霉食品，季节工无吵架摩擦情况。

科技园区供热厂：一、安全隐患排查、清理、整治工作。11月27日-12月1日科技园区供热厂继续严格执行《北京永安热力有限公司安全隐患大排查大清理大整治专项行动实施方案》。强化常态化管理，每天对6座燃气锅炉房及2处住人换热站进行安全检查一次。安排维修人员及电工每天对无人值守换热站巡检一次。通过11月20



日-26日的"检查消隐"工作，在27日-12月1日的检查过程中未发现明显的安全隐患。园区供热厂将继续严格落实各项安全生产制度，做到防微杜渐、守住安全红线。二、运行情况。1、报修情况。11月27日-12月1日供热工作平稳运行，共接到报修电话161条，12345热线5条，上述反映问题均已解决。2、检查情况。12月1日配合区质监局完成对辖区内6座燃气锅炉房10台燃气热水锅炉及2台燃气蒸汽锅炉的外检工作。超温、超压、低压、高水位、火焰检验等联锁报警设备运转正常，通过检验。三、组织会议。1、加强安全教育。2、要求各站长、班长向每一位维修人员传达安全教育精神，对自己负责管辖的锅炉房及换热站进行卫生清理，排除安全隐患。3、要求对宿舍卫生、用电情况进行检查，和对私人用品进行清理(周三以前清理完成)。4、周四组织供热厂人员全面检查，排除一切安全隐患。5、发现问题及时整改。四、实施清理排查措施。会后立即组织供热厂职工对宿舍进行清理，把自己的私人物品，如：旧家具、各类用电设施等，及未按规定私接的电源插座等物品进行清理拆除。对6#、9#有人值守的换热站进行检查。并对供热厂各换热站进行检查打扫卫生，废旧截门进行退库。

郝庄供热厂：12.4至12.8，清理住人交换站2个，处理无用的杂物若干，废旧桌子一张等，整理供热厂内宿舍床、柜子，摆放整齐。在厂职工安排宿舍为二楼，每个房间3人，三楼一间房间为外包司炉工4人。安排维修人员每日巡检管辖区域内所有换热站共计16个。12-11本周巡检各换热站，清理其他换热站杂物，保持换热站整洁。

水库路供热厂：本周我供热厂对辖区内所有换热站进行排查治理，对站内非公司物品进行清理；将夏季维修更换下来的管件及设备进行退库；对供热厂宿舍进行检查，将所有宿舍内的插排更换为公牛插座，加强人员安全教育，提高防火、放电的知识培训。



沙河供热片区：1、四个锅炉房内及交换站周边出现杂草和杂物于2017年12月6日进行清理，不留死角，杜绝火灾隐患。2、由专业电工对4个锅炉房及交换站设备进行一次检查，对配电箱尘土进行清理吹扫，保证安全稳定使用。对有人值守的锅炉房电器设备进行检查，对长时间不用的电器设备拔掉插座，保证用电安全。3、对四个住人的锅炉房进行个人物品清理腾退工作。除个人必备物品外，其余个人物品全部清理。保证卫生整洁，做到防范于未然。4、对锅炉房用车进行检查，出现问题马上与办公室联系，及时送到专业修理厂进行检修，检查。保证车辆使用安全可靠，对锅炉房有汽车本的人员进行安全教育。保证车辆及人身安全。5、每天坚持用手中的嗅敏仪对燃气设备设施进行检测，保证有泄漏禁运行，并及时修理。6、对锅炉房每个人员进行安全教育，并教育到每个人。

永安热力简报



永安热力
YONGAN HEATING


2017年12月15日 第56期 本期四版

北京永安热力有限公司党支部主办 办公室编印

公司召开"安全隐患大排查大清理大整治专项行动"工作推进会

公司召开"安全隐患大排查大清理大整治专项行动"工作推进会，总结分析当前公司安全隐患整治工作情况，安排部署下一阶段工作方向，推动专项行动持续深入开展。

会议强调，一要培养政治意识来抓安全知识学习。一是通过与学习党的十九大精神、学习上级政策文件结合起来的方式，把思想提升到新的高度上来定位安全；二是通过与吸取事故教训、满足人民群众美好生活需要结合起来的方式，把思维转换到新的视角上来把握安全。二要培养实干精神来抓安全工作落实。一是通过树立责任意识、落实主体责任来强化责任抓落实；二是通过敢担当、善作为来勇于担当抓落实；三是通过求真务实、真抓实干来转变作风抓落实。三要培育安全理念来抓安全文化建设。一是树立安全文化意识，把安全文化作为一种"无形准则"根植于人员的意识当中，从根本上有效预防安全事故的发生；二是形成安全文化自觉，把隐患整治行动开展成为一项常态化、制度化的工作机制，使安全文化最大限度的得到员工认可和认同，促使公司安全文化层次实现质的飞跃。



公司各部门落实专项整治在行动

为认真贯彻落实北京市、昌平区两级安委会关于"安全隐患大排查大清理大整治专项行动"的新部署、新要求 and 区委、区政府、区市政市容委领导的批示指示精神，公司积极主动开展安全隐患专项整治工作，确保专项行动在公司落实、落地、见成效。

公司成立"安全隐患大排查大清理大整治专项行动"工作领导小组，制定《北京永安热力有限公司安全隐患大排查大清理大整治专项行动实施方案》，按照"边清查、



边整治"的原则，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，以冬季供热安全运行为目标，动员公司全体力量巡查检查，大力整治消防安全隐患问题，切实清查、整改隐患问题，全力确保公司安全、稳定。

对供热厂、交换站内的配电室、燃气间、泵房、锅炉设施设备、锅炉附属设施设备、消防设施设备、一二次热力管道、井室、红线内燃气管道、职工宿舍、办公室、库房等部位开展排查清理整治，重点排查整治火灾、安全运行、用电安全、安保等隐患问题；各供热厂及片区建立有限空间安全隐患排查清理整治专项台账。

对全体员工开展安全知识教育，提高安全意识、责任意识，克服松懈、麻痹思想；同时强化责任追究，严明纪律、严格责任、严肃问责，对于责任不落实、排查不到位、整治不彻底的，严格追究责任人的责任、部门主体责任，消除安全管理和制度执行的死角盲区。

(责编 / 赵来社)

公司工会开展"冬季送温暖"活动

公司工会工作人员冒着严寒到各供热厂及供热片区慰问一线供热运行人员，为他们送去方便面、火腿肠、榨菜等慰问品和组织的殷切关怀。

每到一供热厂，工会领导都与坚守岗位的一线员工进行亲切的交谈，叮嘱大家要采取有效的防寒保暖措施，要求一线员工要加强安全生产管理，克服麻痹思想，切实履行职责，强化责任意识，落实各项保障措施，确保供热安全稳定运行，让群众度过一个温暖幸福的冬天。



公司安全隐患大排查 大清理大整治专项行动实施方案

进入秋冬季节以来,全市连续发生火灾及各类安全事故,安全形势严峻。特别是 2017 年 11 月 18 日,大兴区西红门镇发生火灾事故,造成重大人员伤亡,社会影响恶劣。为深刻吸取事故教训,防范遏制各类事故,贯彻落实《国务院安委会办公室关于切实做好岁末年初安全生产工作的通知》(安委办明电〔2017〕18 号)、《北京市安全生产委员会关于开展安全隐患大排查大清理大整治专项行动的通知》(京安发〔2017〕15 号)和区委安委会《关于开展安全隐患大排查大清理大整治专项行动的通知》要求和区委区政府、区市政市容委领导的批示指示精神,结合北京永安热力有限公司实际,切实做好岁末年初安全生产工作。北京永安热力有限公司决定自 2017 年 11 月 20 日起,在全公司开展为期 40 天的安全隐患大排查、大清理、大整治专项行动。现就有关事项通知如下:

一、工作目标

认真贯彻落实区委、区政府、区市政管委和各级领导重要批示精神,按照"边清查、边整治"的原则,坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,以冬季安全运行作为牵动,动员公司全体力量巡查检查,大力整治消防安全隐患问题,切实清查、整改隐患问题,全力确保公司安全、稳定。

二、整治原则

(一)各部室、供热厂及供热片区要根据公司《关于加强安全生产保障稳定运行工作部署》安排,切实履行本部门、本供热厂、本片区的安全隐患专项清查责任和任务,安全管理部要认真履行监管责任,相互协调配合,形成工作合力,确保整治工作有效实施。

(二)安全隐患治理与规范管理相结合。各部室、供热厂及片区在排查治理工作基础上,强化常态化管理,实行规范化管理。坚决落实整治措施,切实消除隐患问题。

三、组织领导

公司成立安全隐患大排查大清查大整治专项行动工作领导小组,办公室设在安全管理部。

组 长:郭海峰

副组长:张宏宇、张洪涛、孙振宏、李勇、蒋宝新

组 员:刘铁仁、罗群、国晓磊、韩烨、凌凤明、纪俊辉、吴桐、冯伟、季勇、赵海军、刘鹏、焦硕、李世伟、刘天舒、杜春雷、张殿春、张雷、李颖、姜妍颖、于海龙、王利华、李怀庆、翟建强

办公室人员:何旭伟、王梓健、赵鲁平

四、清查整治重点及措施

(一)重点部位大清查

各部室、供热厂按行业管理范围履职。

1.对供热厂、交换站内的配电室、燃气间、泵房、锅炉设施设备、锅炉附属设施设备、消防设施设备、一、二次热力管道、井室、红线内燃气管道,职工宿

舍、办公室、库房等部位开展排查清理整治。重点排查整治火灾、安全运行、用电安全、安保等隐患问题。

2.各供热厂及片区建立有限空间安全隐患排查清理整治专项台账。

(二)整治措施

凡是配电室用电不规范的;燃气间不通风不锁门的;锅炉及附属设施设备有不能正常使用的;消防设施设备不在规定有效期内或损坏丢失的;红线内燃气管道有泄露的;宿舍、办公区私拉乱接电线的,违规使用大功率电气的,库房存放大量易燃易爆危险品的,各部门、各供热厂及片区要马上整改,对拒不整改或严重整改不到位的,公司将追究各部室及供热厂(片区)负责人及当事人的责任,按公司相关规定处理。对造成严重后果的,移交司法机关处理。

五、阶段安排

(一)全面部署阶段(即日起至 11 月 21 日)

各部室、供热厂(片区)要对照公司部署要求,统一思想、抓紧部署,将工作和责任落实到位、到人头、到一线。明确清查整治责任和具体任务,坚决避免出现监管盲区、失控漏管,确保整治取得实效。

(二)全面整治阶段(11 月 21 日至 12 月 31 日)

各部室、供热厂(片区)要按照"边清查、边整治"的原则,开展全覆盖清查整治,彻底摸清、整治不放心、不托底、不把牢区域安全隐患,建立隐患排查台账。配合其它执法、监管部门的工作。

六、工作要求

(一)全面履职尽责。安全隐患专项清查整治行动要坚持"党政同责、一岗双责"。各部室和各供热厂(片区)是此次专项整治行动的责任主体,要按照"部门领导包部门"的原则,组织开展安全隐患排查整改。党政主要领导要负总责,层层压实责任,严格落实各项整治要求,确保安全隐患全面整治到位。

(二)加强协调配合。各部室、供热厂(片区)要牢固树立一盘棋的思想,加强协调配合,决不允许推诿扯皮、敷衍塞责。确保专项整治行动取得明显成效。

(三)保持高压态势。各部室、供热厂(片区)要始终保持安全隐患排查整治的"零容忍",组织力量集中开展高频检查、滚动排查、网格清查,将隐患当事故查处,严查严治火灾隐患,严管严控火灾风险。

(四)强化责任追究。严明纪律、严格责任、严肃问责,对于责任不落实、排查不到位、整治不彻底导致发生火灾事故的,严格追究肇事者和责任人的责任,严格倒查属地管理责任、部门监管责任、单位主体责任,消除安全管理和制度执行的死角盲区。

(五)畅通联络渠道。各部室、供热厂(片区)要及时准确掌握专项整治行动进展情况,预判可能存在的不稳定因素,遇有疑难问题、突发情况及重大隐患时,要及时向领导小组办公室报告,获取工作支持,认真做好防范应对工作。

公司各部室、供热厂(片区)落实 "安全隐患大排查大清理大整治专项行动"工作纪实

办公室:一是高度重视。办公室全体工作人员认真学习《安全隐患大排查大清理大整治专项行动实施方案》,深刻认识专项行动的重要性、必要性和紧迫性,增强做好隐患整改工作的主动性和自觉性。二是积极落实。对办公区域内的电器线路进行了整理;对办公用品仓库进行了清洁;检查过程中,对于插头松动、接线板不符合安全要求等现象立即进行登记,及时更换,努力堵住安全漏洞,消除安全隐患。同时,强调每日下班前,都要做到关闭门窗,切断电源,人人养成良好的安全习惯。

人力资源部:我部门接到公司印发的安全隐患大排查大清理大整治专项实施方案的通知。本部门结合所属办公区域的实际情况进行了一次卫生安全隐患大排查大清理工作,针对室内文件柜内摆放的物品进行了逐一的整理归档;桌面摆放的物品进行了整理;对废旧报纸进行了回收清理工作;并针对室内的面板开关进行了仔细的线路排查,确保本部门安全隐患无死角。

财务部:为深入贯彻落实《北京永安热力有限公司安全隐患大排查大清理大整治专项行动方案》,切实清查、消除消防隐患和各类安全隐患,保证冬季安全稳定运行,我部门全体人员整理财务部办公室把非公司物品集中清理,例如个人电器类物品带回家中不再办公室使用,废旧纸箱打包清理出办公室,找出电脑桌后面平时的清理盲区,排查消除任何有安全隐患的地方,使办公室做到桌面整洁,地面角落清洁,不堆积物品,杜绝一切安全隐患。



(财务部整治前)



(财务部整治后)

事业发展部:经过对我部门办公室及宿舍的自查,检查出个人电器鱼缸一个,已按单位要求进行清理;宿舍 211 有其他部门同志一同使用,我部门已联系相关物品所属人进行清理。

工程管理部:建立统一清理台账,从宿舍清理出易燃档案杂物,从办公室清理出易燃电器、档案图纸、电冰箱等。

运行技术部:按照公司要求,清理宿舍内杂物。非公司配备的电器,包括电视、电冰箱、微波炉等,旧衣服、废纸箱等全部清理出宿舍。部门办公区内的杂物等全部清理。堆放的图纸资料具备移交条件的全部移交相关部门。

安全管理部:为深入贯彻落实《北京永安热力有限公司安全隐患大排查大清理大整治专项行动方案》,切实清查、消除消防隐患和各类安全隐患,保证冬季安全稳定运行,我部门全体人员整理财务部办公室把非公司物品集中清理:1、清理了办公区域的非公司的电器,整理了办公区的杂物堆积。2、将宿舍里易燃的简易衣柜进行了拆除清理,对宿舍里的冰箱进行了移除清理。

工会:建立统一清理台账,清理办公室内办公柜柜顶和茶几上的废旧报纸,清理个人办公桌内的杂物。

收费部:于 12.4 日-12.8 日期间组织全体人员开始清理存在安全隐患的物品。收费大厅窗口收费员对的桌面、储物柜、地上堆放的个人物品进行清理;各组长带领组员对办公区域的鱼缸、纸箱进行清理,对存在安全隐患的插线板、充电器进行整理,插线板在无设备使用的情况下断电摆放;报废库房存放的旧复印机一台、冰箱一台,铁皮柜子一个;对值班室的个人物品摆放进行

整理;对休息室存放的饭盒统一收纳入柜,对堆放的食品、纸箱、垃圾等进行清理。对楼道堆放的快递包裹进行清理,检查灭火器使用日期。

物资部:响应公司大排查、防火、防灾、防盗大清理,库房出车将三街、铁佛、北环三个地方的废品运走;补充各供热厂的灭火器;及时清理库房、院内落叶;召开增强库管员的出、入库的规章管理制度的会议。

资产管理部:根据公司的安全隐患大排查、大清理、大整治的工作安排和部署,资产管理部对辖区内所有设施进行了自查、自检。自查过程中发现三处存在安全隐患地点,并逐一进行了清理,分别是:1.西区综合楼老厂区水处理间外墙及顶板所用材料为彩钢板填充泡沫板,存在火灾安全隐患,在主管领导孙振宏的主持下利用三天时间对该建筑物进行了拆解及垃圾清运工作,有效的排除了火灾隐患。2.公司办公楼地下室存放的若干老旧、淘汰家具存在安全隐患,针对这个问题资产管理部通过公司资产报废控制程序进行了资产报废工作,并利用周六、日两天时间将无利用价值的废旧家具进行了全面清理,防患于未然。3.自查中发现水库路供热厂老厂区鱼池北侧及东侧菜地杂草和垃圾较多,资产管理部协调相关人员利用两天时间进行了杂草及垃圾的清理工作,坚决杜绝安全隐患的存在。

南环供热厂:根据《北京永安热力有限公司安全生产大排查、大清理、大整治专项活动》南环供热厂全体职工响应公司号召认真进行了大排查,现做如下汇报:南环供热厂总供暖面积 370 余万平米,住人值守的换热站 9 座,共计员工 71 名,其中正式工 32 名,临时工 39 名,目前全体员工日夜班全勤在岗。上周南环供热厂继续对三个生产组的维修工进行安全教育培训并且对住人的换热站进行了检查,发现换热站杂物较多,有好多个人用品,本周将安排维修组对换热站卫生进行大清理,腾退多余的与其工作无关的个人物品。涉及清理住人的换热站 9 座,分别是水关换热站、二毛换热站、石坊院换热站、双翎换热站、平北换热站、东关换热站、石油大学换热站、税务局换热站、金隅万科公寓换热站。截止到目前,已将上述换热站按照公司的统一规定,将个人生活用品,包括工作无关的相关家具、个人物品都清退完成。南环供热厂目前运行 3 台锅炉,1 台机组。各个换热站运行稳定。测温工作正在逐步进行,已安排所有维修工认真负责完成入户测温工作,并在入户过程中做好服务解释的工作,态度要认真,服务要周到。根据上周测温的结果,供热厂总结目前各个小区总体温度都已达标,对于个别把边用户室温不好的将通过调节手段单独进行入户检修,同时对个别住户也要做好解释工作,让住户满意。

北环供热厂:2017 年 12 月 4 日-12 月 8 日进行本厂安全隐患大排查整治,清理手表厂换热站、铁佛换热站、三中换热站,室外杂草垃圾。



胡庄供热厂:1、供热厂生活区用电设施,宿舍内非公司物品清理。2、排查小人国交换站,中学交换站,政府交换站内外安全隐患,清理站外杂草,站内杂物。3、排查胡庄锅炉房燃气储存罐区设备,清理地下罐区的树落叶。